



Doris Jakobsen  
Medlem af Inatsisartut, Siumut  
/-Her

## Besvarelse af § 37 spørgsmål om oprettelse af el- og vandforsyning i Qeqertat

29. maj 2012  
Sagsnr. 2012-066270  
Dok. Nr. 920289

Kære Doris Jakobsen

Postboks 909  
3900 Nuuk  
Tlf. (+299) 34 50 00  
Fax (+299) 34 54 10  
E-mail: iaan@nanoq.gl  
www.nanoq.gl

Tak for dit § 37 spørgsmål om forsyning i Qeqertat.

Du har stillet en række spørgsmål, som vil blive besvaret enkeltvist i det nedenstående:

### 1. Hvilke tekniske udstyr i Moriusaq er der tale om?

Jeg forstår dit spørgsmål således, at du ønsker oplyst, hvilket teknisk udstyr til energiforsyning der er i Moriusaq.

Der har ikke været vandforsyning i Moriusaq, og der er derfor ikke nogen vandforsyningsanlæg i bygden.

Elforsyningen i Moriusaq bestod af:

Motorer: 2 stk. 30 KW Valmet 320D fra 1995

Generatorer: 2. stk. Newage Stamford UC1224 fra 2001

Effekt- og styretavler fra 1995

### 2. Har Naalakkersuisut planer som at etablere vand- og elforsyning i Qeqertat?

Der er ingen planer om at etablere el- og vandforsyning i Qeqertat. Opførelse af de nødvendige anlæg vil være forbundet med store omkostninger. Anlægsudgiften skønnes til mellem 6 – 9,5 mio. kr. afhængigt af de tekniske løsningsmodeller. Dertil vil der komme årlige driftsudgifter til forsyningen, f.eks. til olie, personale og vedligeholdelse.

### 3. Såfremt teknisk udstyr skal flyttes fra Moriusaq til Qeqertat; hvor store vil omkostningerne være?

Nukissiorfiit har forud for nedlukningen af elforsyning i Moriusaq oplyst, at tilstanden af elværket i Moriusaq var middel til under middel. Desuden havde anlægget begyndende større fejl, som gav strømudfald. Det var derfor forventet, at anlægget på sigt skulle undergå omfattende reparationer. Der vil derfor umiddelbart ikke være en besparelse ved at flytte det gamle elværk fra Moriusaq.

### 4. Hvad ligger til grund fra at Naalakkersuisut har afslået ansøgningen om at flytte generatoren fra Sydgrønland til Qeqertat?

Mit embedsværk har undersøgt, hvorvidt Naalakkersuisut har modtaget en ansøgning om at flytte en generator fra Sydgrønland til Qeqertat. Det har dog ikke været muligt indenfor svarfristen at finde en henvendelse med dette indhold. Jeg kan derfor ikke oplyse dig om baggrunden for, at Naalakkersuisut har givet et afslag.

**5. Hvor stor er omkostningen til at fragte generatoren fra Sydgrønland til Qeqertat?**

Det er ikke muligt for mig, at besvare spørgsmålet da jeg ikke på baggrund af dit § 37 spørgsmål kan udlede, hvad det er for en generator og fra hvilken lokalitet, den skulle komme fra.

Jeg håber du fandt min besvarelse fyldestgørende.

Med venlig hilsen

Jens B. Frederiksen